

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Die Website ist barrierefrei programmiert

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.

Beim Umwandeln in ein PDF-Dokument wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

Unser Angebot scheint in Info-Materialien (z.B. Broschüren) für Menschen mit Behinderungen auf.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 50 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betonierte.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Eingang

Rampe

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Sie eine Rampe mit mehr als 10 % Steigung haben. Laut ÖNorm dürfen Rampen nicht mehr als 10 % Steigung aufweisen. Diesen Mangel sollten Sie beheben!

Lift

Wichtige Fragen zum Lift:

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser.

Die Lifttür ist mindestens 80 cm breit.

Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140 cm und die Tür ist an der Schmalseite angeordnet ODER es gibt eine Bewegungsfläche im Fahrkorb mit einem Durchmesser von mindestens 150 cm.

Die Bedienungselemente für den Lift sind in einer Höhe von 85 cm bis 110 cm.

Die Bedienelemente sind im Mehr-Sinne-Prinzip ausgeführt.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

Gastraum

Zugänglichkeit:

!! Ist der Gastraum stufenlos zugänglich? **Nein**

Gangbreiten und Bewegungsflächen:

Quergänge sind mindestens 90 cm breit ausgeführt

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe der Oberkante von maximal 85 cm

Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit

Für die Unterfahrbarkeit der Tische ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe gegeben

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

An der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff montiert

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Anfahrflächen und Bewegungsfläche:

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum

Der Raum ist mindestens 165x215 cm

Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben

Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

Die Unterkante des Spiegels ist in einer Höhe von 85 bis 95 cm montiert

Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert

WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

Beim WC-Sitz ist eine Rückenlehne montiert

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspende und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm auslösbar.

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar

Der Auslöser des Notrufs ist taktil mit einem Notruf (zB SOS) beschriftet

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)

Audio-
deskription

Untertitel

Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung

Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.


Eingang:



Mangel (angekreuzt): Rampensteigung

Sie haben angegeben eine Rampe von mehr als 10 Prozent zu haben. Dies ist keineswegs normgerecht und auch sehr schlecht geeignet.

Gastraum:



Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass der freie Raum zwischen den Tischen mindestens 90cm und bei Richtungsänderungen mindestens 150cm Durchmesser beträgt. Bedenken Sie bitte, dass viele Menschen auf diese Bewegungsflächen angewiesen sind.



Mangel (nicht angekreuzt): Zugänglichkeit

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass der Gastraum stufenlos zugänglich ist.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)